



* M U K H S P 1 0 9 0 7 3 8 7 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
stavební úřad
se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*
mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 3.3.2026
Spis. zn.: SÚ.- 013914/2026/JUr
Č.j. MKH/022937/2026
Vyřizuje: Ing. Arch. Rostislav Jukl
Telefon: 327 710 165
E-mail: jukl@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"), ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 27.1.2026 podala

Obec Bernardov, IČO 00640301, Bernardov 13, 284 01 Bernardov,
kterou zastupuje Vlastimil Kadlec, nar. 2.7.1978, Mokrovousy 109, 503 15 Mokrovousy

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu vodního díla:

„Bernadov - tlaková kanalizace, napojení na ČOV Svatý Mikuláš“

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 329/10, 329/11, 1124/6, 1131/3, 1131/8, 1131/9 v katastrálním území Bernardov, parc. č. 158/3, 179/3, 196/20, 196/128, 1131/1, 1131/2, 1131/7 v katastrálním území Kobylnice nad Doubravou (dále jen "stavba")

v rozsahu:

a) Místo stavby:

Název kraje: Středočeský kraj
Název obce: Bernardov, Kobylnice
Identifikátor katastrálního území: 602647, 789330
Název katastrálního území: Bernardov, Kobylnice nad Doubravou
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí: 1-03-05-0610-0-00
Vodní útvar povrchových vod: HSL_1260 – Doubrava od toku Hostačovka po ústí do Labe
Číselný identifikátor vodního toku: 10100033, křížení s tokem 10175889

Souřadnice X;Y začátek, měrná šachta: 1059999;675050

Souřadnice X;Y konec: 1060478;675855

b) Provedení stavby:

Jedná se o novou stavbu tlakové kanalizační stoky odvádějící odpadní splaškové vody z obce Bernardov, z místa původně navržené čistírny odpadních vod, polní cestou do obce Kobylnice. V obci Kobylnice je vybudovaná tlaková kanalizace, která odvádí splaškové vody na čistírnu odpadních vod v obci Svatý Mikuláš. Důvodem je změna koncepce likvidace splaškových vod v obci Bernardov. Místo výstavby nové čistírny odpadních vod se splaškové vody odvedou tlakovou kanalizací na ČOV ve Svatém Mikuláši. Napojení nové tlakové kanalizační stoky v obci Kobylnice bude provedeno na tlakovou stoku „A“ – PE 75, kterou vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč, a.s., dále budou odpadní vody odváděny přes kanalizační síť obce Svatý Mikuláš na ČOV Svatý Mikuláš, kterou vlastní a provozuje obec Svatý Mikuláš.

Stavba bude členěna na stavební objekty SO

SO 01 – Tlaková stoka

V tomto stavebním objektu je navržena splašková tlaková stoka z trub z PE100-RC, PN16, SDR11 s ochrannou vrstvou z PP v profilu Ø75x6,8 mm v délce **1153,8 m**.

Potrubí kanalizace bude v rozsahu celé akce přednostně ukládáno bezvýkopovou technologií. V případě startovacích a cílových jam a výkopů v místech zvýšeného výskytu podzemních vedení bude potrubí tlakové stoky uloženo do nezámrzné hloubky v otevřených, nebo zapažených výkopech. Druh pažení bude určen dle soudržnosti zeminy. Trouby budou ukládány do štěrkopískového podsypu tl. 100 mm a po montáži potrubí a provedení betonových zajišťovacích bloků bude potrubí obsypáno pískem tl. 300 mm nad vrchol potrubí. Pro možnost identifikace bude k potrubí přiložen identifikační vodič CY 6 mm².

Ve výškových lomových bodech budou osazeny proplachovací soupravy DN 50 pro možnost odvzdušnění a odkalení tlakových stok. Na potrubí budou na začátku a na konci osazeny sekční uzávěry. Na začátku tlakové kanalizační stoky, podchycení odpadních vod z obce Bernardov, bude osazena měrná šachta sloužící pro měření dopravovaného množství splaškových odpadních vod. Měrná šachta je navržena jako podzemní prefabrikovaná jímka vnitřním průměru 1,5 m a hloubky cca 2,0 m. Strop měrné šachty tvoří prefabrikovaná deska se vstupním otvorem 600 mm. Měrná šachta bude osazena 150 mm nad okolní terén. V horní části bude osazen uzamykatelný vodotěsný poklop pro zatížení C250. Pro zaústění kanalizačního výtlaku budou provedeny vodotěsné prostupy. Potrubí výtlaku bude těsněno pomocí těsnění Taylor Seal. Pro možnost vstupu do prostoru čerpací stanice budou ve štěně osazena ocelová stupadla s PE povlakem. V měrné šachtě bude na odpadním potrubí osazena měrná sestava obsahující dvojici uzavíracích nožových šoupátek DN 80, indukční průtokoměr DN 80 a montážní vložku DN 80.

Stavbou tlakové kanalizace dojde ke křížení s bezejmenným vodním tokem (IDVT 10175889), který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Křížení a souběh vodních toků. Křížení kanalizace s vodním tokem bude provedeno v souladu s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“ a Vyhláškou o požadavcích na výstavbu č. 146/2024 Sb. Prostorové uspořádání kanalizace je navrženo a bude provedeno tak, aby splňovalo vodorovné vzdálenosti při souběhu, svislé vzdálenosti při křížení a úroveň krytí tak, aby nedošlo ke vzniku bezpečnostních nebo jiných rizik. Křížení kanalizace s vodním tokem bude provedeno řízeným protlakem, kolmo na vodní tok a s uložením vedení do chráničky 1,4 m pod dno toku. Chránička v místě křížení bude ukončena 6 m na obě strany od břehových hran toku. Startovací a cílová jáma protlaku bude umístěna v odstupové vzdálenosti 6 m od břehové hrany koryta toku. Místo křížení vedení s vodním tokem bude opatřeno označníky na každé straně vodního toku

Celková denní produkce odpadních vod

$$Q_{24} = 21,6 \text{ m}^3/\text{den} = 0,25 \text{ l/s}$$

$$Q_d = 32,4 \text{ m}^3/\text{den} = 0,38 \text{ l/s}$$

$Q_h = 7,0 \text{ m}^3/\text{den} = 1,93 \text{ l/s}$

Látkové zatížení 15,8 kg BSK₅/den, které odpovídá 225 EO

Technický popis a stavební řešení jednotlivých stavebních objektů je obsažen v přílohách projektové dokumentace.

II. Stanoví v souladu s § 211 stavebního zákona povinnosti a podmínky pro provedení a užívání stavby:

1. **Stavba bude užívána jako vodní dílo definované dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2021Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 274/2021Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.**
2. **Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem.** Projektovou dokumentaci stavebního objektu SO 01 vypracovala společnost Vodohospodářsko – inženýrské služby spol. s r.o., IČO 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Martin Herman, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0601853, v 05/2025, zak. č. 03325-350. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
3. Před zahájením prací stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičem.
4. Stavba bude provedena dodavatelsky, termín zahájení stavby a dále údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 160 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací.
5. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 163 stavebního zákona. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 12 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
6. **Povolení záměru má v souladu s § 198 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
7. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Budou zajištěny přechody a přejezdy, případně bude postup stavebních prací organizován tak, aby byl zajištěn přístup vlastníků a složek IZS k nemovitostem.
8. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (stavbyvedoucí) vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou 15 dní předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili. Veškeré zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně. Případné poškození sítí bude neprodleně nahlášeno jejich správci.
9. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
10. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (o odpadech bude vedena evidence, včetně bilance výkopových zemin).
11. **Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.**
12. Stavebník zajistí taková opatření (zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, bude zajištěn mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta nebo uzavřené kontejnery), aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti.
13. V případě nevyhnutelných prací v kořenové zóně dřevin pracovat výhradně ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů, hrana otevřeného výkopu povede minimálně 2,5 m od pat kmenů vzrostlých stromů a minimálně 1,5 m od keřových porostů a malých dřevin. V případě vedení protlakem je přípustná minimální vzdálenost 1,5 m od pat kmenů stromů i u dřevin větších obvodů (avšak tak, aby byly stávající dřeviny umístěny mimo ochranné pásmo kanalizace). Při kolizi s dřevinou kontaktovat jejího vlastníka. Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný

stavební materiál nebude ukládán či přihrnován ke kmenům stromů či ke keřům. Výkopy v okapové linii dřevin nebudou prováděny v době mrazu.

14. **Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích účastníků řízení a dotčených orgánů:**
 - **Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko ze dne 30.10.2025, č.j.: R/2025/209128.**
 - **Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření č.j. ARUP-4699/2023 ze dne 31.7.2023.**
 - **Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce povodí a správce toku ze dne 29.10.2025, zn.: PLa/2025/041212.**
15. **Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních správců veřejné dopravní nebo technické infrastruktury:**
 - **Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru, č.j. 20251336/TPČ ze dne 4.12.2025.**
 - **ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení č.j. 0102398163 ze dne 8.9.2025 včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury.**
 - **ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona zn. 001169126803 ze dne 6.10.2025.**
 - **Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 274610/25, ze dne: 3.10.2025.**
 - **GasNet Služby, s.r.o. - vyjádření o existenci plynového zařízení č.j.: 5003428787 ze dne 23.10.2025.**
 - **Obec Kobylnice, vyjádření ke stavebnímu řízení ze dne 3.11.2025**
 - **Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, stanovisko č.j. MO 997002/2025-1322 ze dne 11.11. 2025.**
16. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny **kontrolní prohlídky**:
 - při předání staveniště a vytyčení stavby,
 - při napojení stavby na stávající kanalizační řad.
17. **Stavbu lze užívat**, v souladu s § 230 odst. 1 stavebního zákona, **jen na základě kolaudačního rozhodnutí.**
18. Před dokončením stavby požádá investor o **kolaudační rozhodnutí**. Žádost bude doložena dle příloh vzoru žádosti o kolaudační rozhodnutí, především pak:
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována,
 - doklad o geodetickém zaměření stavby,
 - doklad o provedení předepsaných tlakových, těsnostních a komplexních zkoušek,
 - certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků,
 - zápis s vlastníky a uživateli pozemků přímo dotčených stavbou o předání a převzetí těchto pozemků,
 - doklad o provedení kontroly stavby (protokoly, kopie zápisů ze stavebního deníku) a souhlas s kolaudací vydaný správcí nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, komunikací atp. po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili,
 - aktualizovaný kanalizační řád
 - **písemná dohoda s vlastníkem provozně související kanalizace** podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., *o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Bernardov

Odůvodnění:

Dne 27.1.2026 podal žadatel žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady požadovanými vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, a to:

- Projektová dokumentace stavebního objektu SO 01 vypracovala společnost Vodohospodářsko – inženýrské služby spol. s r.o., IČO 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Martin Herman, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0601853, v 05/2025, zak. č. 03325-350.
- Plná moc k zastupování žadatele ze dne 14.5.2025 pro Vlastimila Kadlece.
- Seznam dotčených pozemků, seznam účastníků stavebního řízení (informace o pozemku).
- Souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků (výřez z koordinační situace).
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko ze dne 30.10.2025, č.j.: R/2025/209128.
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření č.j. ARUP-4699/2023 ze dne 31.7.2023.
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce povodí a správce toku ze dne 29.10.2025, zn.: PLa/2025/041212.
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru, č.j. 20251336/TPČ ze dne 4.12.2025.
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení č.j. 0102398163 ze dne 8.9.2025 včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury.
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona zn. 001169126803 ze dne 6.10.2025.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK č.j. 274610/25, ze dne: 3.10.2025.
- GasNet Služby, s.r.o. - vyjádření o existenci plynového zařízení č.j.: 5003428787 ze dne 23.10.2025,
- Obec Kobylnice, vyjádření ke stavebnímu řízení ze dne 3.11.2025
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, stanovisko č.j. MO 997002/2025-1322 ze dne 11.11. 2025.
- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení zn. 0701018196 ze dne 8.9.2025.
- Telco Infrastructure, s.r.o. – sdělení o existenci komunikačního vedení zn. 1100284112 ze dne 8.9.2025
- Telco Pro Services a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení zn. 0201920415 ze dne 8.9.2025.
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 2.10.2025, zn. 251002-1345877303,
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření ze dne 2.10.2025 č.j. 9785/25/OVP/N,
- ČEPRO, a.s., vyjádření ze dne 2.10.2025 Sp.zn.: 12530/25,
- MERO ČR, a.s., vyjádření ze dne 2.10.2025 č.j. 5667,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č.j. KHHSSC 77380/2025 ze dne 10.11.2025

Stavební úřad oznámil podle § 188 stavebního zákona zahájení řízení o povolení záměru – „Bernadov - tlaková kanalizace, napojení na ČOV Svatý Mikuláš“, ve kterém podle § 188 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a v souladu s § 189 odst. 1 stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel.

Stavební úřad žádné námitky neobdržel.

Posouzení stavebního úřadu:

K žádosti byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou dle § 184 odst. 2 písm. c) a stavebního zákona, vyznačené na situačním výkrese.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a posoudil ji podle § 193 stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů, z dalších hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Ochranné pásmo kanalizační stoky je dle § 23 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny stoky na každou stranu. Ochranná pásma budou součástí pozemků dotčených stavbou.

Záměr byl přezkoumán z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací obce Bernardov a Kobylnice a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Vzhledem k tomu že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu v zastavitelné ploše sídla, je záměr v souladu s principy platného územního plánu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.

Podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a správců sítí jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se dotýkaly této předmětné stavby.

Podmínky účastníků řízení, správců technické infrastruktury a dotčených orgánů, které překračují pravomoc svěřenou správnímu orgánu zákonem, jsou občanskoprávního charakteru, nebo jsou dány příslušnými právními předpisy, a které by tedy vodoprávní úřad stanovil neoprávněně nebo nadbytečně, do výrokových částí rozhodnutí zahrnuty nebyly.

Vlastník a provozovatel stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámen nejpozději při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejné infrastruktury a stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze ji užívat v souladu s § 230 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu bude doručováno jednotlivě. V souladu s § 144 odst. 6 a § 25 správního řádu bude rozhodnutí ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení o povolení záměru jsou určeni ustanovením § 182 stavebního zákona, tj.:

- dle § 182 písm. a) stavebník, tj. obec Bernardov
- dle § 182 písm. b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, tj. obec Bernardov, obec Kobylnice
- dle § 182 písm. c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, tj: Povodí Labe, státní podnik, Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora, obec Kobylnice, Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o.
- dle § 182 písm. d) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, tj:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 294/22, 303/6, 329/52, 329/53, 1124/4, 1124/7, 1124/9, 1124/13, 1124/14, 1124/15, 1124/16, 1124/17, 1124/18, 1124/19, 1124/20, 1124/21, 1124/22, 1124/24 v katastrálním území Bernardov, st. p. 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 88/1, 88/2, 88/3, 92, 105, 111, 128, 129, 130, 135/2, 136/1, 146, 173, parc. č. 153/1, 153/3, 157/1, 158/1, 158/2, 158/6, 158/9, 159/4, 159/8, 161, 179/2, 192/8, 192/48, 192/54, 196/17, 196/40, 196/42, 196/70, 196/76, 196/86, 196/87, 196/127, 196/138, 302/7, 304/4, 304/5, 304/6, 304/8, 304/17, 1107/20, 1107/21, 1107/23, 1107/26, 1107/28, 1131/5, 1131/6, 1131/8, 1131/9 v katastrálním území Kobylnice nad Doubravou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kobylnice č.p. 32, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 11, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 33, č.p. 42, č.p. 14, č.p. 36, č.p. 34, č.p. 45, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 55, č.p. 54 a č.p. 29

- dle § 182 písm. e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 5 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Obec Bernardov a Kobylnice vyvěsí toto rozhodnutí na úřední desce svého obecního úřadu po dobu 15 dnů. Ve smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu bude oznámení též zveřejněno způsobem


Ing. Arch. Rostislav Jukl
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Grafická příloha:



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Vlastimil Kadlec, IDDS: 2f5yh9s

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora, IDDS: z49per3

Obec Kobylnice, IDDS: z6zakpx

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgwxw

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):*účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:*

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 294/22, 303/6, 329/52, 329/53, 1124/4, 1124/7, 1124/9, 1124/13, 1124/14, 1124/15, 1124/16, 1124/17, 1124/18, 1124/19, 1124/20, 1124/21, 1124/22, 1124/24 v katastrálním území Bernardov, st. p. 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 88/1, 88/2, 88/3, 92, 105, 111, 128, 129, 130, 135/2, 136/1, 146, 173, parc. č. 153/1, 153/3, 157/1, 158/1, 158/2, 158/6, 158/9, 159/4, 159/8, 161, 179/2, 192/8, 192/48, 192/54, 196/17, 196/40, 196/42, 196/70, 196/76, 196/86, 196/87, 196/127, 196/138, 302/7, 304/4, 304/5, 304/6, 304/8, 304/17, 1107/20, 1107/21, 1107/23, 1107/26, 1107/28, 1131/5, 1131/6, 1131/8, 1131/9 v katastrálním území Kobylnice nad Doubravou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kobylnice č.p. 32, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 11, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 33, č.p. 42, č.p. 14, č.p. 36, č.p. 34, č.p. 45, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 55, č.p. 54 a č.p. 29

dotčené orgány

Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, IDDS: b65bfx3

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z